
DECLARACION DE ALERTA CRÍTICA POR FUERZA MAYOR

No. de Contrato: Aplicable a todos los Usuarios del Sistema IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.

No. de Control: AC-IEP-014-2018

Hora: 20:00 horas

Fecha: 27/05/2018

Punto de Entrega Afectado: Aplicable a todos los Puntos de Entrega.

Causa que originó la Alerta Crítica: Situación de contingencia por incendio en Estación de Medición y Regulación "Samalayuca".

Volumen a Ajustar: A ser determinado por el Transportista.

Duración de la condición: Indefinido.

Alternativas Propuestas: El Transportista actualizará las condiciones de flujo conforme se vaya evaluando la situación.

Tiempo estimado de estabilización: Indefinido.

Para cualquier duda contactar a Maximiliano Nuñez (manunez@ienova.com.mx / 0445578436253 y/o Víctor Lozano vlozano@ienova.com.mx / 0445523350616)

Autorizó

Victor M. Lozano Chávez
Gerente Comercial