

DECLARACIÓN DE ORDEN OPERATIVA DE FLUJO POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO

No. de Contrato: TSA-PGPB-300312

No. de Control: OFO-GDT-001-2018

Hora: 16:00 hrs

Fecha: 8/6/2018

Punto de Entrega Afectado: Estación de Compresión Los Indios

Causa que originó la Alerta Crítica: Mantenimiento correctivo no programado por una fuga de aceite en la unión del compresor axial con la turbina de la unidad de la PK171.

Volumen a Ajustar: 0 MMPCD

Plazo para ajustar reducción: N/A

Alternativas Propuestas: N/A

Tiempo estimado de estabilización: hasta el 12 de agosto

Autorizó

Victor Lozano
Gerente Comercial