

Gasoductos de Tamaulipas S de RL de CV

Actividades del PMA con afectación al flujo 2019. Trimestre correspondiente, Junio, Julio y Agosto del 2019.

Descripción				Inicio		Término		Afectación en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural							
Clave del programa de mantenimiento	Instalación	Localización de la instalación	Actividades a realizar	Fecha programada de la actividad	Hora programada de la actividad	Fecha programada de la actividad	Hora programada de la actividad	Descripción de la afectación	Región de afectación	Afectación volumétrica (MMpcd)	Usuarios finales interconectados afectados	Fecha de inicio de la afectación	Hora de inicio de la afectación	Fecha de término de la afectación	Hora de término de la afectación
	ESTACION DE COMPRESION EL CARACOL	Reynosa, Tamps.	Mantenimiento al sistema Electrico (Barras)	Hasta nuevo aviso	9:00	Hasta nuevo aviso	21:00	No habria compresion en Caracol / la E19 esta disponible	Sistema San Fernando	No habria afectacion porque se comprime con E19	CENAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTACION DE COMPRESION EL CARACOL	Reynosa, Tamps.	Actualizacion del sistema de gas combustible	Hasta nuevo aviso	9:00	Hasta nuevo aviso	21:00	No habria compresion en Caracol / la E19 esta disponible	Sistema San Fernando	No habria afectacion porque se comprime con E19	CENAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTACION DE COMPRESION EL CARACOL	Reynosa, Tamps.	Mantenimiento mayor a Turbocompresores (PK 193).	14-Jan-19	9:00	30-May-19	18:00	No hay respaldo por estar comprimiendo con 2 unidades.	Sistema San Fernando	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTACION DE COMPRESION LOS INDIOS	Reynosa, Tamps.	Mantenimiento de 16 mil Horas HGPI Inspeccion de zona caliente en PK 172	6-Jun-19	8:00	28-Jun-19	22:00	No habria maquina de respaldo durante los trabajos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTACION DE COMPRESION LOS INDIOS	Reynosa, Tamps.	Actualizacion del sistema de control de PK 172	1-Jul-19	9:00	2-Sep-19	23:00	No habria maquina de respaldo en la estacion los indios durante los trabajos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mantenimiento mayor de turbocompresores Caracol/Indios se definira cuando tengamos fechas precisas de entrega de modulos.

Combustion inspection 192 3 dias despues de tener la unidad PK 193 disponible.

Combustion inspection 191 3 dias despues de tener la unidad PK 193 disponible.