

Noticia: TDN-OP-002-16

ACTUALIZACIÓN DE ORDEN DE FLUJO OPERATIVO

No. de Contrato: SSA – PGPB – 170212,

No. de Control: GC-TDN -01-2016,

Fecha y hora de expedición: 11 de marzo de 2016

Fecha y hora de entrada en vigor: 11 de marzo de 2016,

Vigencia: El estimado inicial es de 3 horas del día 11 de marzo. Cualquier cambio se notificará oportunamente por este medio.

Adquirente afectado: Pemex Gas y Petroquímica Básica,

Causa que originó la Alerta Crítica: Falla en el sistema de desfogue del quemador en una de las boquillas de gas a piloto, la cual se encuentra tapada y está realizando la combustión en el respiradero.


Medidas a tomar: Suspensión inmediata del recibo y entrega de Gas LP a la Planta de Suministro, para restaurar boquillas de gas a piloto, de condiciones de seguridad y operatividad,

Plazo para ajustar: Inmediato.

De conformidad con lo estipulado en la Condición 16 de las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Transportadora del Norte S.H. S de R.L. de C.V. (TDN), TDN no incurrirá en responsabilidad por la suspensión del Servicio al emitir la presente Orden de Flujo Operativo, y todas las obligaciones contraídas por el Adquirente mediante la celebración del Contrato de Servicio respectivo continúan vigentes.

Atentamente: Ing. Mauricio Abogado Valdés

Director Comercial



Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar
al Act. Víctor M. Lozano Chávez:

Teléfono: (55) 5002 1024

Correo: vlozano@gasoductosdc.com