

NOTIFICACIÓN OPERATIVA

No. De Control: NOT-SIS-016-2025
Permisionario: Gasoducto de Aguaprieta, S. de R. L. de C. V.
No. de Permiso: ("GAP") G/13491/TRA/2016
Sistema de Transporte: Gasoducto San Isidro-Samalayuca
Hora: 12:40 p.m.
Fecha: lunes, 14 de abril de 2025
Segmento(s) Afectado(s): No aplica
Punto(s) de Entrega afectado(s): Todos
Punto(s) de Recepción afectado(s): EM San Elizario

Asunto:**Gas Natural fuera de especificaciones****Descripción detallada:**

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado en la NOM/001/SECRE/2010 Especificaciones de gas natural y de conformidad con los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V. (GAP), le informamos que el día 14 de abril 2025, se detectó gas natural fuera de especificaciones en el parámetro líquidos (Técnicamente Libre).

Observaciones:

Se detectó un incremento en el indicador de nivel de líquidos del sistema de filtrado de la Estación de Compresión San Isidro (aguas arriba de los Puntos de Entrega), el cual no llegó a alcanzar ningún límite de alarma, y se procedió a la revisión en campo de los registros e instrumentos para validar la confiabilidad del hallazgo. Una vez validados los datos, se procedió proactivamente al drenado del sistema de filtrado, recolectando **45 litros** de líquidos en el tanque de condensados. Se estima que estos componentes líquidos fueron retenidos en su totalidad en el sistema de filtrado de la EC San Isidro, sin afectar a los Puntos de Entrega, sin embargo, se continuará teniendo estricta vigilancia a este sistema, para informar a la brevedad cualquier potencial afectación.

Lo anterior, debido a que no es posible determinar estos componentes líquidos en la medición de transferencia de custodia del Gas Natural. Si esta instalación (EC San Isidro) es parte de su ruta de nominación, se le solicita indicar su conformidad o rechazo del Gas Natural transportado. En caso de que GAP no reciba respuesta alguna, se entenderá la aceptación y conformidad del Gas Natural transportado.

Anexo 1: Notificación Gas Fuera de Especificación Gas Control Semptra GD14**Medidas de Control:**

a) Por parte del Permisionario:

1) Si se continua detectando Gas Natural fuera de especificaciones en el sistema San Isidro - Samalayuca GAP podrá realizar el rechazo del Gas Natural inyectado en el Punto de Recepción San Isidro, operado por el transportista Comanche Trail Pipeline,LLC ("CTP"), con la finalidad de salvaguardar la integridad, seguridad y confiabilidad del sistema y el Servicio de Transporte.

2) GAP seguirá monitoreando la calidad de Gas Natural transportado a través de los sistemas de filtrado, realizando oportunamente cualquier maniobra de drenado, cambio de elementos filtrantes y/o cambio operativo de filtros separadores, según sea necesario.

3) **GAP hace de su conocimiento que la Estación de Compresión San Isidro estará fuera de compresión hasta nuevo aviso. Lo anterior es para salvaguardar la confiabilidad, seguridad e integridad de los equipos.**

b) Por parte del usuario:

- 1) Mantener un estricto apego del consumo conforme la cantidad programada GD14 y hasta nuevo aviso.
- 2) Ajustar sus consumos conforme a la tasa de flujo 1/24, respecto a la cantidad programada GD14.
- 3) Buscar fuente de suministro alterna.

Duración del evento: 2 horas

Inicio: 14 de abril de 2025 09:38 horas

Término: 14 de abril de 2025 11:49 horas

Para más información, favor de comunicarse con su Asesor Comercial, el Gerente de Monitoreo y Control (+521 55 7978 4297) y/o al correo MonitoreoyControl@sempraglobal.com.mx

Autorizó:

José Gilberto García de la Paz
Gerente Comercial de Monitoreo y Control
Transporte de Gas Natural, Gas LP y Etano
Almacenamiento de Gas LP



ANEXO. Formato de Aviso por Gas Natural Fuera de Especificaciones

Aplicabilidad: Subsidiarias de Transporte de Gas Natural de SI México
Fecha de la última revisión: 25/01/2023



Sistema:	Gasoducto San Isidro					
Punto Afectado:	EC San Isidro					
Hora de inicio:	14 de abril de 2025 09:38 hrs					
Parámetro fuera de Especificaciones:	H2S	H2O	Poder Calorífico Sup.	Temperatura del GN	Presencia de líquidos	Presencia de sólidos
Unidad:	mg/m3	mg/m3	MJ/m3	°C	bbl ó m3	Kg ó Ton
Valor instantáneo:					0.045 m3	
Valor promedio horario:					0.045 m3	
Valor promedio diario:					0.045 m3	
Valor máximo:					0.045 m3	
Límite (NOM-001):	6	110	37.30 - 43.60	10 - 50	Técnicamente libre	Técnicamente libre
Posibles afectaciones:	Afectación a equipos, líquidos/condensados en el gasoducto 45 litros					
Medidas de Control:	Notificar a usuarios.					
Hora de término:	14 de abril de 2025 11:49 hrs					

Nota: Lo anterior en cumplimiento con lo estipulado en la disposición 5.4 de la NOM-001-SECRE-2010 y con las Disposiciones Administrativas de Carácter General en su Resolución RES/596/2014.

LE-03806

